

秋草葬斎場設備等改修事業の第1回入札説明書等に関する質問への回答

No.	資料名	頁	項 目							タイトル	質問内容	回答
1	入札説明書	6	4	(1)	ア					入札参加者の構成等	建設JV契約書及び基本協定書について指定のフォーマットがあればご教示ください。	参考に「特定建設工事共同企業体協定書(参考)」を添付します。なお、様式を指定するものではありません。
2	入札説明書	8	4	(2)	イ	(エ)	c	ii iii iv v		主任担当技術者	各担当技術者の選任については、「その他の設計企業」に所属していなくてもよいと理解しておりますが、よろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。入札説明書に記載のとおり、(i)意匠設計担当者のみ設計企業に所属することを必須とします。
3	要求水準書	13	第2章	第3節	2	(2)				基本要件	運営を考慮した場合、前期前半もしくは後期後半に3基の停止は可能でしょうか。	要求水準書のとおりとします。
4	要求水準書	26	第3章	第2節	3	(1)	②			整備諸室	整備諸室を儀式スタイルを考慮して変更は可能でしょうか。	要求水準書のとおりとしますが、整備諸室の変更等が考えられるのであれば、対話の際に協議するものとします。
5	要求水準書	43	第3章	第6節	1	(2)	2)	②		冷却時間	冷却前室を設置することで、冷却時間が早くなることは難しく、どちらかといえば、儀式への柔軟な対応、会葬者への配慮、取骨前での異物撤去、整骨等が主体と考えてよいでしょうか。	冷却時間に関しては要求水準書のとおりとします。
6	要求水準書	45	第3章	第6節	1	(4)				性能試験	部分引き渡し時(大気、悪臭出口)、事業完了時検査(大気、悪臭、騒音、振動)→系列全炉となっているが、部分引き渡し時に(大気、悪臭出口)を行って引き渡しが完了しているのに、全炉完成した時にしか測定できない騒音、振動、悪臭境界を行うという解釈でよろしいでしょうか。	要求水準書のとおりとします。

No.	資料名	頁	項目							タイトル	質問内容	回答
7	要求水準書	52	第3章	第6節	2	(7)	1)	①	ア	炉前化粧扉	両引き分け戸方式となっているが片引き戸でも宜しいでしょうか	基本的には、要求水準書のとおりとしますが、火葬炉の配置、扉の有効開口等により両引き分け戸方式が困難な場合、最適な開閉方式扉を事業者の提案に基づき組合と協議するものとします。
8	要求水準書	56	第3章	第6節	3	(2)	4)	⑤	ウ	各種センサー信号	センサー信号と制御系に関しては、メーカー独自のノウハウでプログラミングが行われているので、要求水準は参考と考えてよいでしょうか。	要求水準書のとおりとします。
9	要求水準書	57	第3章	第6節	3	(2)	7)			ITV設備	監視カメラに関しては、配線、配管、設置場所が全館を対象としているので、建築設備と考えてよいでしょうか。また、火葬炉には排煙濃度計が設置されており、排気筒単体のITVの設置ではなく、火葬棟全体のITVの設置が良いと思われます。	前段の工事所掌は要求水準書のとおりとしますが、JV内での分担は事業者の判断によるものとします。後段のITV設置は要求水準書のとおりとします。
10	要求水準書	10	第2章	第2節	1	(5)				基本的事項	「火葬棟と待合棟の改修に伴い耐震診断を実施し・・・」とありますが、改修計画を立案するにあたり、構造計算書と耐震診断（平成23年）の資料提供をお願いします。	耐震診断に関する資料が閲覧できますので、入札説明書「8 事務局」までご連絡ください。なお、構造計算書は存在しないため、提供できません。
11	様式集	25	様式2-6 ①	2						管理技術者の業務履行実績	履行実績を確認する書類として、契約書の写し及び設計図書等を提出することとなっておりますが、履行実績が判明できる場合は、他の発注者（地方公共団体）が発行する履行証明書を提出することによりよいでしょうか。	本様式で届け出る履行実績を確認できる書類として、発注者による履行証明を提出することも可とします。ただし、履行証明は業務範囲及び配置を予定する技術者が従事したことが明示されているものとしてください。