令和7(2025)年度　最終処分場の維持管理に関する記録

藤ケ谷清掃センター　埋立処分地施設

施設名	藤ケ谷清掃センター　埋立処分地施設	埋立地面積	24，636㎡
埋立対象物	焼却飛灰	全体容量	397，120㎥
		残余埋立容量	18，864㎥　（平成27年8月）

1．埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

区分	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計
焼却飛灰	t	187.13	142.30											329.43
覆土材等	t	49.78	37.84											87.62
その他	t	0.00	0.00											0.00
埋立量　合計	t	236.91	180.14											417.05

2．埋立地、浸出水処理施設の点検状況　（擁壁、遮水工、浸出水処理施設、調整池、導水管等の点検状況）

点検項目	実施日	作業記録
浸出水処理施設	処理日毎(4月度)	異常なし
浸出水処理施設	処理日毎(5月度)	異常なし

3．周縁地下水の水質検査結果

測定項目(毎月)		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度平均
電気伝導度	NO1	mS/m	14	16											
	NO2		18	19											
塩化物イオン	NO1	mg/L	14	15											
	NO2		3	3											

測定項目(年1回)	単位	最終処分場基準値	測定結果 (北測定ﾎﾟｲﾝﾄ)	測定結果 (南測定ﾎﾟｲﾝﾄ)
			試料採取日 令和7年10月予定	試料採取日 令和7年10月予定
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと		
総水銀	mg/L	0.0005以下		
カドミウム	mg/L	0.003以下		
鉛	mg/L	0.01以下		
六価クロム	mg/L	0.02以下		
砒素	mg/L	0.01以下		
全シアン	mg/L	検出されないこと		
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/L	検出されないこと		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		
1，2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		
1，1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		
1，2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		
1，1，1-トリクロロエタン	mg/L	1以下		
1，1，2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下		
1，3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下		
チウラム	mg/L	0.006以下		
シマジン	mg/L	0.003以下		
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下		
ベンゼン	mg/L	0.01以下		
セレン	mg/L	0.01以下		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下		
ふっ素	mg/L	0.8以下		
ほう素	mg/L	1以下		
1，4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	mg/L	0.002以下		
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下		

4. 埋立処分地浸出水処理施設放流水の水質検査結果

分析項目（毎月）	単位	最終処分場基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料採取日	ー	ー	4/2	5/8										
水素イオン濃度（pH）	ー	5.8～8.6	7.0	6.9										
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	160	<1	<1										
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	160	12.0	11.0										
浮遊物質量(SS)	mg/L	200	3.0	2.0										
窒素含有量(T-N)	mg/L	120以下	33.0	27.0										

分析項目（年1回）	単位	最終処分場基準値	試料採取日	測定結果
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	令和7年10月予定	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	令和7年10月予定	
カドミニウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	令和7年10月予定	
鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	令和7年10月予定	
有機燐化合物	mg/L	1以下	令和7年10月予定	
六価クロム化合物	mg/L	0.2以下	令和7年10月予定	
砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下	令和7年10月予定	
シアン化合物	mg/L	1以下	令和7年10月予定	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	令和7年10月予定	
トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	令和7年10月予定	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	令和7年10月予定	
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	令和7年10月予定	
四塩化炭素	mg/L	0.02以下	令和7年10月予定	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	令和7年10月予定	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	令和7年10月予定	
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	令和7年10月予定	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	令和7年10月予定	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	令和7年10月予定	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	令和7年10月予定	
チウラム	mg/L	0.06以下	令和7年10月予定	
シマジン	mg/L	0.03以下	令和7年10月予定	
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	令和7年10月予定	
ベンゼン	mg/L	0.1以下	令和7年10月予定	
セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	令和7年10月予定	
1.4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	令和7年10月予定	
ほう素及びその化合物	mg/L	10以下	令和7年10月予定	
ふっ素及びその化合物	mg/L	8以下	令和7年10月予定	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	100以下	令和7年10月予定	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	mg/L	5以下	令和7年10月予定	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	30以下	令和7年10月予定	
フェノール類含有量	mg/L	5以下	令和7年10月予定	
銅含有量	mg/L	3以下	令和7年10月予定	
亜鉛含有量	mg/L	2以下	令和7年10月予定	
溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	令和7年10月予定	
溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下	令和7年10月予定	
クロム含有量	mg/L	2以下	令和7年10月予定	
大腸菌数	UFC/mL	800以下	令和7年10月予定	
窒素含有量	mg/L	120以下	令和7年10月予定	
燐含有量	mg/L	16以下	令和7年10月予定	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	令和7年10月予定	