

九州電力株式会社と協議の結果、要求水準書（設計・建設編）を下記のとおり変更いたします。

変更前	変更後
3-94ページ 3. 12. 2電気方式 (1)受電方式 AC60, 000V級、3φ、 3W、60Hz、 <u>1</u> 回線受電	3-94ページ 3. 12. 2電気方式 (1)受電方式 AC60, 000V級、3φ、 3W、60Hz、 <u>2</u> 回線受電