

別紙6 現在実施している主な水源ポンプ、配管、タンク等維持管理・点検内容

1.日常業務

ごみ焼却処理施設の管制室に設置している水源盤により監視する。

- ・各水源の受水槽、中継タンク、100tタンク等の水位計
- ・電流計の指示
- ・ランプテスト
- ・第二水源の管理(滅菌等の確認)

2.月例点検

(1)各水源、中継タンク等の点検

- ・送水ポンプの切替
- ・各ポンプの運転状況点検
- ・各水源盤、中継盤の点検
- ・井戸揚水量の確認
- ・その他点検

(2)各水道メータ検針

- ・各使用水量の把握(多ければ管路の点検)

(3)残留塩素の測定

3.年次点検

(1)受水槽等の点検清掃

(2)管路の点検

(3)水使用量年報の作成

4.異常時の調査、復旧

- (1)水源盤の異常警報により、現場調査し復旧を行う

藤ヶ谷清掃センター更新事業において、記載の業務以外においても、適切な運営を行う上で必要な業務は事業範囲に含める